



วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง : การตรวจสอบอุปกรณ์รองรับเหตุเพลิงไหม้
หมายเลขเอกสาร : WI-EP-09/1
สำเนาฉบับที่ :

☒ เอกสารควบคุม
☐ เอกสารไม่ควบคุม

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
(.....)	(.....)	(.....)
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
วันที่ ____/____/____	วันที่ ____/____/____	วันที่ ____/____/____

วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 2 จาก 3
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 มกราคม 2556	
เรื่อง : การตรวจสอบอุปกรณ์รองรับเหตุเพลิงไหม้	หมายเลข : WI-EP-09/1	

บันทึกการแก้ไข

[illegible]



วิธีการปฏิบัติงาน Work Instruction	แก้ไขครั้งที่ : 02	หน้า 3 จาก 3
	วันที่มีผลบังคับใช้ : 23 มกราคม 2556	
เรื่อง : การตรวจสอบอุปกรณ์รองรับเหตุเพลิงไหม้	หมายเลข : WI-EP-09/1	

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้อุปกรณ์รองรับเหตุเพลิงไหม้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้เสมอ

2. ขอบเขต

ใช้สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์รองรับเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ

3. คำจำกัดความ

-

4. วิธีการปฏิบัติงาน

4.1 คณะทำงานแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ หรือว่าจ้างนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทำหน้าที่ดูแลระบบการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน โดยการเตรียมความพร้อมในการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ โดยแบ่งการตรวจสอบไว้ดังนี้

4.1.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันเพลิง โดยผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้รับจ้างฯ เป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลตรวจสอบอุปกรณ์ฯ ให้กรมควบคุมมลพิษทราบ

4.1.2 ตรวจสอบบันไดหนีไฟไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง ทุก 3 เดือน และรายงานผลตรวจสอบฯ ให้กรมควบคุมมลพิษทราบ

4.1.3 ตรวจสอบชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง ธงนำอพยพ ทุก 3 เดือน และรายงานผลตรวจสอบฯ ให้กรมควบคุมมลพิษทราบ

4.1.4 ตรวจสอบระบบสัญญาณเสียงเตือนภัย (Fire Alarm), สัญญาณจับความร้อน (Heat Detector), สัญญาณจับควัน (Smoke Detector) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลตรวจสอบฯ ให้กรมควบคุมมลพิษทราบ

4.1.5 อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสภาวะฉุกเฉินภายในห้องปฏิบัติการ (EW-05)

4.1.6 อาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้ปฏิบัติตามคู่มือแผนฉุกเฉินห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (SD-สจอ.-2)

5. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

5.1 เอกสารสนับสนุน

ไม่มี

5.2 เอกสารอ้างอิง

5.2.1 เอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสภาวะฉุกเฉินภายในห้องปฏิบัติการ(EW-05)

5.2.2 คู่มือแผนฉุกเฉินห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ (SD-สจอ.-2)

6. การจัดเก็บบันทึก

ไม่มี