



แบบสรุปลผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานหรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ (จำนวนจุดที่มีค่าแสงสว่าง ต่ำกว่าข้อกำหนด/จำนวน จุดตรวจวัดทั้งหมด)	ผลการประเมิน	
	วัตถุ ประสงค์	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
๑๕ ส.ค.๖๕		/		๑.ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของ แสงสว่าง (ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่๑๓๕ ตอนพิเศษที่ ๓๙ ง วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) ๒.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ (หมวด ๗ ระบบการจัดการแสงสว่าง)	อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑ (ชั้น G + ลานจอดรถ)		๒/๑๖๗		/
๑๕ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๒		๒/๙๐		/
๑๕ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๓		๐/๑๒๒	/	
๑๕ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๕		๐/๙๓	/	
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๖		๒/๘๕		/
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๗		๐/๑๐๕	/	
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๘		๐/๘๗	/	
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๙		๐/๑๒๔	/	
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๐		๐/๕๒	/	
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๑		๐/๕๓	/	
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๒		๐/๖๑	/	
๑๑ ส.ค.๖๕		/			อาคารกรมควบคุมมลพิษ ชั้น ๑๓		๐/๗๕	/	

ลงนามผู้จัดทำ.....
 (นางสาวพัฒนารณ นิมิตรพันธ์)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 25 / ๘๑ / 65

ลงนามผู้ตรวจสอบ.....
 (นายพันศักดิ์ ธิรมงคล)
 ผู้อำนวยการ
 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 25 / ส.ค. / 2565

ลงนามผู้ทวนสอบ.....
 (นายพรศักดิ์ ภู่อิม)
 25 / ส.ค. / 2565



แบบสรุปผลการตรวจสอบ

หน่วยงาน กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ตรวจสอบ	ตรวจสอบตาม			กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง	ค่าที่ต้องการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐานหรือ เป้าหมาย	ผลการตรวจสอบ (จำนวนจุดที่มีค่าแสงสว่าง ต่ำกว่าข้อกำหนด/จำนวน จุดตรวจวัดทั้งหมด)	ผลการประเมิน	
	วัตถุ ประสงค์	กฎหมาย	เป้าหมาย					สอดคล้อง	ไม่สอดคล้อง
๑๕ ส.ค.๖๕		/			อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๑		๐/๑๗	/	
๑๕ ส.ค.๖๕		/			อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๒		๐/๕๒	/	
๑๕ ส.ค.๖๕		/			อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๓		๒/๔๘		/
๑๕ ส.ค.๖๕		/			อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ชั้น ๔		๐/๘	/	
๑๖ ส.ค.๖๕		/			อาคารห้องปฏิบัติการตรวจวัด มลพิษจากยานพาหนะ (คลอง ๖ ปทุมธานี)		๐/๓๕	/	

ลงนามผู้จัดทำ.....
 (นางสาวพัฒนาวรรณ นิมิตรพันธ์)
 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
 ๑๗ / ๘๑ / ๖๕

ลงนามผู้ตรวจสอบ.....
 (นายพันศักดิ์ ภิรมงคล)
 ผู้อำนวยการ
 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 25 / ส.ค. 2565

ลงนามผู้ทวนสอบ.....
 (นายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม)
 EMR
 25 / ส.ค. 2565