





แผนการจัดทำคำสั่งแนบตลอด

วัตถุประสงค์	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	หมายเหตุ
ควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส่วนสำนักงาน	1. จัดการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการ	นายเทอดศักดิ์ เพชรเปล่งสี	พฤศจิกายน 2562	
ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ	2. เผยแพร่ รมรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	ตุลาคม 62 - กันยายน 63	
ปีงบประมาณ 2563 แต่กต่าง $\pm 5\%$ ของค่าเฉลี่ย	3. ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด ได้แก่ (เอกสารแนบ)	ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ	ตุลาคม 62 - กันยายน 63	
ปีงบประมาณ 2560-2562	- ระบบแสงสว่าง			
เป้าหมาย :	- ระบบเครื่องปรับอากาศ	คลองหก อ. ธีัญบุรี		
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในส่วนของสำนักงานฯ	- ระบบอื่นๆ เช่น เครื่องใช้สำนักงาน ฯ	จ. ปทุมธานี		
ของปีงบประมาณ 2563 แต่กต่าง $\pm 5\%$	4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์		ตุลาคม 2563	
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ 2560-2562	5. นำข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและมาตรการใหม่		มกราคม 63, พฤษภาคม 63 และกันยายน 63 (ทุกๆ 4 เดือน)	
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน :	ความเหมาะสม			
อัตราส่วนการใช้ปริมาณไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมาย				
แตกต่างกัน $\pm 5\%$ ของค่าเฉลี่ยปีงบประมาณ 2560-2562				
วิธีการเก็บข้อมูล :				
ตรวจวัดด้วยมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้ง ณ สำนักงานฯ				
ความถี่ของการเก็บข้อมูล และตรวจสอบผล :				
เก็บข้อมูลและตรวจสอบปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุกเดือน				

ลงนามผู้จัดทำ 
 (นายเทอดศักดิ์ เพชรเปล่งสี)
 นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 ลงวันที่ ๑ / ๑๐ / ๕๒

ลงนามผู้ตรวจสอบ 
 (นายพันศักดิ์ ธีรมงคล)
 ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
 ลงวันที่ ๑๖ / ๑๓ / ๕๖

ลงนามผู้ทวนสอบ 
 (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ)
 EMR
 ลงวันที่ ๑๖ / ๑๓ / ๕๖

ลงนามอนุมัติ 
 (นายประสงค์ ดำรงศุภไทย)
 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 ลงวันที่ ๒๑ / ๑๓ / ๕๖