

ตรวจสอบกรณีเกิดกลุ่มควันบริเวณถังเก็บแนฟทา
ของบริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT)

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง กองตรวจมลพิษ ได้รับแจ้งจากสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่าเมื่อเวลา ๑๕.๑๔ น. บริษัท มาบตาพุดแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (MTT) ตั้งอยู่ถนนไอ-๘ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เกิดเหตุมีกลุ่มควันเล็กน้อยบริเวณถังเก็บวัตถุดิบแนฟทา TK ๔๐๑C ความจุ ๙๐,๐๐๐ ลบ.ม. ซึ่งเป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท MTT แจ้งว่าไม่มีสารเคมีจัดเก็บในถังโดยอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงถัง สามารถควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติได้แล้ว มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้รับเหมา ๓ ราย นำส่ง รพ.เฉลิมพระเกียรติ ระยอง ศูนย์ EMCC ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณด้านหน้าบริษัท MTT อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนสาเหตุอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ

ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายรวม (Total VOCs) ในบรรยากาศ ซึ่งสารแนฟทาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันดิบเป็นน้ำมันส่วนเบาอยู่ระหว่าง Gasoline และ kerosene ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอน C๕ - C๑๒ จากการตรวจวัดบริเวณด้านหน้าบริษัท MTT และบริเวณถนนใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ในจุดได้ลม ช่วงเวลา ๑๘.๔๕ - ๑๙.๓๐ น. พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง ๐ - ๐.๒ ppm อยู่ในระดับปกติ ขณะตรวจสอบไม่ได้รับกลิ่น

