

**ผลการติดตามตรวจสอบกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงงานบริษัท วิน โพรเสส จำกัด**  
**ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง**

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ ร่วมกับ สสภ.๑๓ (ชลบุรี) ทสจ.ระยอง อำเภอบ้านค่าย อบต.บางบุตร และ สอจ.ระยอง ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบ เหตุเพลิงไหม้โรงงานบริษัท วิน โพรเสส จำกัด สรุปได้ดังนี้

๑. บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ไฟดับสนิทแล้ว บริษัทฯ ได้นำรถแบคโฮมาปรับพื้นที่บริเวณริมรั้วโรงงาน ตรงจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้และด้านทิศเหนือของโรงงานเพื่อทำเป็นแนวกันไฟป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก

๒. บริษัทฯ แจ้งว่า เหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟไหม้ลุกลามจากพื้นที่นอกโรงงานแล้วลุกลามเข้ามา ในพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งบริษัทฯ จะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจต่อไป

๓. คณะตรวจสอบได้ตรวจสอบบริเวณพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ และพื้นที่ภายในโรงงาน โดยมี ข้อเสนอแนะให้บริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑) ให้บริษัทฯ ทำแนวป้องกันไฟประมาณ ๓ - ๔ เมตร โดยรอบโรงงาน ในพื้นที่โรงงานให้ตัดหญ้า หรือวัชพืชให้โล่งเตียน ปรับพื้นที่โดยรอบอาคารโรงงานให้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้ทุกจุด ให้เตรียมถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมตลอดเวลา รวมทั้งให้มีพนักงานตรวจตราพื้นที่โรงงานตลอด ๒๔ ชม.

๒) ให้ สอจ.ระยอง มีหนังสือสั่งการตามอำนาจหน้าที่ให้บริษัทฯ ดำเนินการในเรื่องการป้องกัน เพลิงไหม้ตามข้อเสนอแนะของคณะตรวจสอบ

๓) ให้ อบต.บางบุตร พิจารณาสั่งการตาม พรบ.ควบคุมอาคาร ให้บริษัทฯ ซ่อมแซมอาคารและ หลังคาที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพปกติ

๔) ในกรณีที่บริษัทฯ มีการดำเนินการภายในโรงงาน เช่น เคลื่อนย้ายถังสารเคมี ซ่อมแซม อาคาร ฯลฯ ให้บริษัทฯ แจ้ง สอจ.ระยอง และ อบต.บางบุตร ทุกครั้ง เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสังเกตการณ์

๔. คณะตรวจสอบได้ไปพบลุงเทียบ และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากกลิ่นและเขม่าควัน ในช่วงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งคณะตรวจสอบได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น รวมถึงมาตรการ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำที่ได้ให้บริษัทฯ ดำเนินการ ซึ่งชาวบ้านได้ขอบคุณกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องที่ได้มาร่วมกันแก้ไขปัญหา





