



# ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ประสิทธิภาพสูง

ครอบคลุมถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่อยู่อาศัย อาคารชุด โรงแรม สถานศึกษา หรืออาคารที่ทำการ ที่มีปริมาณการไหลออกแบไม่เกิน 30,000 ลิตรต่อวัน สำหรับ ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย ที่มีปริมาณการไหลออกแบไม่เกิน 10,000 ลิตรต่อวัน จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2962-2562 ด้วย



ถังถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ต้องมีลักษณะทั่วไป ความแข็งแรงของถัง พนักตัวถัง พนักแบ่งส่วน ในถัง ความไม่รั่วซึม ความทนทานต่อภาวะสุญญากาศของถัง ความทนทานต่อแรงกดฝาถัง ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2962-2562

## ส่วนประกอบฉลาก



1. ฉลากประสิทธิภาพการบำบัด มี 5 ระดับ (เบอร์ 5 มีประสิทธิภาพสูงที่สุด)
2. ฉลากแสดงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถังบำบัดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่า 370 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า ต่อการบำบัดน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
3. ฉลากแสดงการทำดีเชิงโรคน้ำทิ้ง น้ำทิ้งจากระบบจะมีแบคทีเรียกลุ่มฟิโคไซทอลิฟอร์ม น้อยกว่า 4,000 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร และเป็นแคทริโอไล น้อยกว่า 1,000 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร

"บำบัดน้ำ เปลี่ยนชีวิต เลือกลงถังฉลาก"

