

## ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังรบกวนจากโรงสูบน้ำแรงสูง ๒ สถานีผลิตน้ำมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (ศคพ.รย.) กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับการประสานส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีเสียงดังรบกวนจากโรงสูบน้ำแรงสูง ๒ สถานีผลิตน้ำมาบข่า ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง สรุปได้ดังนี้

๑. โรงสูบน้ำแรงสูง ๒ สถานีผลิตน้ำมาบข่า อยู่ในความรับผิดชอบของการประสานส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง มีเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่ภายในอาคารโรงสูบน้ำ มีการเปิดใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เสียงดังเกิดจากเครื่องสูบน้ำ และลูกหมุนระบายอากาศที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา

๒. ผู้แทนการประสานส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง แจ้งว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนปัญหาเสียงดังในกรณีนี้ โดยที่ผ่านมาการประสานฯ ได้ปรับปรุงอาคารเครื่องสูบน้ำให้ปิดมิดชิด และอุดช่องว่างไม่ให้มีเสียงเล็ดลอดออกมา ทำให้เสียงดังลดลงระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีการร้องเรียนอยู่

๓. ผู้ร้องเรียนแจ้งว่า ปัจจุบันยังคงได้รับเสียงดังรบกวนลักษณะเป็นเสียงแหลมจากเครื่องสูบน้ำ สำรองของการประสานฯ ซึ่งจะเปิดใช้งานในช่วงที่มีกรณีฉุกเฉิน ระยะเวลาประมาณ ๑๐ - ๓๐ นาที โดยประเด็นนี้ ผู้แทนการประสานฯ รับผิดชอบแก้ไข โดยในระยะสั้นจะเปิดใช้เครื่องสูบน้ำสำรองดังกล่าวเฉพาะช่วงกลางวัน ส่วนในระยะยาวอยู่ระหว่างการก่อสร้างถังพักน้ำใบบนใหม่ หากแล้วเสร็จจะไม่มี ความจำเป็นที่จะใช้เครื่องสูบน้ำ สำรอง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ๑ ปี

๔. ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง ตรวจวัดระดับเสียงรบกวนบริเวณถนนด้านหน้าบ้านผู้ร้องเรียน ซึ่งอยู่ติดกับโรงสูบน้ำแรงสูง ๒ ในช่วงเวลา ๑๓.๑๐ - ๑๖.๑๕ น. โดยขณะตรวจวัดได้รับเสียงจากเครื่องสูบน้ำ และลูกหมุนระบายอากาศที่อยู่บนหลังคาอาคารโรงสูบน้ำ

ทั้งนี้ ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยองอยู่ระหว่างการแปรผลค่าระดับเสียงรบกวน หากแล้วเสร็จ จะมีหนังสือแจ้งไปยังการประสานส่วนภูมิภาค สาขาบ้านฉาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีนี้ต่อไป

