

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2568



ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงในราชกิจจานุเบกษา
ณ วันที่



“มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์” ที่กำหนด
จะควบคุมโรงงาน 2 ประเภท ดังนี้



1. “โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์”
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งมีใช้
สัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
ประเภทการฆ่าสัตว์ ในลำดับที่ 4 (1)
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน



2.

“โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม”
โรงงานลำดับที่ 101 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ที่รับน้ำเสียเฉพาะจากโรงงานในลำดับที่ 4 (1)



ลำดับ	พารามิเตอร์	ค่ามาตรฐาน
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	5.5 - 9.0
2	อุณหภูมิ (Temperature)	ไม่เกิน 40 °C
3	สี (Color)	ไม่เกิน 300 เอ็ดเอ็มไอ
4	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS)	1. ไม่เกิน 3,000 มก./ล. 2. TDS แล่งน้ำเกินกว่า 3,000 มก./ล. ระบายได้ไม่เกิน 5,000 มก./ล.
5	ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS)	ไม่เกิน 50 มก./ล.
6	บีโอดี (BOD)	ไม่เกิน 50 มก./ล.
7	ซีโอดี (COD)	ไม่เกิน 120 มก./ล.
8	น้ำมันและไขมัน (O&G)	ไม่เกิน 5 มก./ล.
9	คลอรีนอิสระ (Free Cl)	ไม่เกิน 1 มก./ล.
10	ไนโตรเจนทั้งหมด (TN)	ไม่เกิน 65 มก./ล.
11	ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP)	ไม่เกิน 5 มก./ล.



โรงงานที่มีน้ำทิ้งตั้งแต่ 500 ลบ.ม./วัน



มีผลใช้บังคับวันที่...

โรงงานที่มีน้ำทิ้งน้อยกว่า 500 ลบ.ม./วัน



มีผลใช้บังคับวันที่...



QR

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2568

